



A-A metszet



B-B metszet



A gépészeti szerelvényeket min. 20 cm magas betontömbökre kell helyezni !
Sarkoknál a betonacél 30 cm hosszban behajtandó.


Betonacél: B 60.40


Ninimális betontakarás: 3 cm

Szerelőbeton: C8/10-16-F1

Szerkezetbeton: C20/25-16-F2

Felülnézet



<p>ÉPÍTTETŐ:</p> <p>Mándok Város Önkormányzata. 4464 Mándok, Ady Endre u. 1.</p>	
<p>MUNKA MEGNEVEZÉS:</p> <p>Mándok, Kossuth utca 18. (730/2 hrsz.) ingatlanon Fogyatékosok nappali ellátását biztosító épület kialakítása Közlekedés és közműellátás kiviteli terv</p>	
<p>RAJZ MEGNEVEZÉSE:</p> <p>1,50x1,50 m-es vízmérőakna építési terve</p>	
<p>SAKÁGI TERVEZŐ:</p> <p>Korcsmáros Rudolf KE-K/15-0748</p>	<p>Dátum:</p> <p>2017.07.03.</p>
<p>ALÁÍRÁS:</p> 	<p>TERVFAJTA:</p> <p>ENGEDÉLYES</p>
<p>LEPTÉK:</p> <p>M=1:25</p>	