

**MUNDUS VIRIDIS Kft.**

**Nyíregyháza**

Szent István utca 3. B 2/10.

**4400**

Iktatószám: Dok/.....<sup>904</sup>.....<sup>7</sup>.....<sup>1</sup>...../2018

**Tárgy:** Közműnyilatkozat Mándok. Barnamezős területek rendezése, közösségi- és gazdasági céllal (hrs.:1556/1) tárgyában.

**Ügyintéző:** Sütő Márta

**E-mail:** [suto.marta@trvzrt.hu](mailto:suto.marta@trvzrt.hu)

**Hiv.sz.:** 960584174 – e-közmű

**Ügyintéző:** Lipcsei Ágnes

**E-mail:** [mundus@chello.hu](mailto:mundus@chello.hu)

Kérjük, a válaszevlélben szíveskedjen a fenti iktatószámra hivatkozni!

Tisztelt Címzett!

Egyeztetésre bemutatják a tárgyban megnevezett létesítmény helyszínrajzát, melyre a Társaságunk kezelésében lévő közműhálózat felvezetésre került és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormányrendelet alapján az alábbi közmű üzemeltetői nyilatkozatot adjuk.

A tervezett létesítmények, Társaságunk üzemeltetésében lévő **víziközmű rendszereket érint,**

A felvezetett nyomvonalak helye tájékoztató jellegű, a pontos nyomvonalak meghatározásához kézi földmunkával történő kutatóárok feltárás szükséges, közműveink környezetében csak kézi földmunka végezhető, védelembe helyezésükről gondoskodni kell.

Csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezetés keresztezi a meglévő közüzemi ivóvízhálózatot, ezért az ivóvíz és szennyvízhálózat keresztezése esetén a vezetékek védelméről szóló MSZ 7487-2/1980 és a 9004/1982.sz. KPM-IPM közös véleményben foglaltak szerint kell gondoskodni.

**A csapadékvíz elvezető rendszer kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a fő nyomóvezetékek és bekötővezetékek földtakarása min. 1,00 méter maradjon.**

Felhívjuk a figyelmet, hogy a település csapadékvíz elvezető rendszerét nem Társaságunk üzemelteti.


Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés:

A **4644. Mándok, Szabadság tér 1556/1. hrsz-ú** ingatlan előtt a közterületen kiépített közüzemi ivóvíz és szennyvízhálózat üzemel, így a Piac és közösségi rendezvényter **vízellátása és kommunális szennyvíz elvezetése** a meglévő közüzemi ivóvíz hálózatról és közüzemi csatornahálózatról történő lecsatlakozással közvetlenül **megvalósítható.**

Az Önök által tervezett ivóvíz-, és szennyvíz bekötővezeték létesítésének tervét áttanulmányoztuk, a kivitelezéshez az alábbi észrevételek mellett hozzájárulunk:

– **A tervdokumentációban alkalmazott csőanyagokkal, azok méretével, anyagával, a szerelvények elhelyezésével egyet értünk.**

Az ivóvíz-bekötés és a szennyvíz-bekötés igénybejelentést a felhasználási hely tulajdonosának a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nél (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) kell kezdeményezni az



58/2013.(II.27.) Kormányrendelet 5. sz. melléklete A) pontja szerinti jogosultsággal rendelkező tervező (vízímérnök tervező, épületgépész tervező) által elkészített bekötési tervdokumentáció benyújtásával.

A tervezés során fokozott figyelmet kérünk fordítani:

- tulajdonosi viszonyok igazolására,
- a vízfelhasználási igényeknek megfelelő bekötővezeték átmérőjének meghatározására, szennyvízigény számításra,
- a területen található egyéb közüzemi vezetésekre, a társszolgáltatókkal történő egyeztetésre (Gázművek, Elektromos művek, Távközlési Társaságok, Kábel TV, Magyar Közútkezelő Zrt, ...stb.), valamint
- ha szükséges, az építendő ivóvíz-bekötővezeték és a szennyvíz-bekötővezeték védelembe helyezésére.

Az ivóvíz-bekötés és a szennyvíz-bekötés pontos műszaki tartalmának ismeretében, a benyújtott kérelmet a területileg illetékes üzemmérnökségi vezető elbírálja, aláírásával ellátja, engedélyezi, írásbeli árajánlatot ad a bekötési díjról.

A kérelem elbírálása a benyújtásától számított 15 napon belül történik.

Társaságunk az ivóvízbekötésre és szennyvíz-bekötésre vonatkozó árajánlatát a megrendeléstől számított 30 napig tartja fent!

A Társaságunk üzemeltetésében lévő víziközmű hálózatokra történő rácsatlakozást csak a víziközmű szolgáltató végezheti, vagy szakmai jogosultsággal rendelkező kivitelező, mely esetben a kivitelezés idejére **szakfelügyelet megrendelése szükséges.**

- A szakfelügyeletet a kivitelezés előtt 8 nappal Társaságunktól meg kell rendelni.
- Az üzemelő ivóvíz-, és szennyvízvezetékek 1-1 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.

Az ivóvíz-bekötés és szennyvíz-bekötés megrendelése esetén, vagy egyéb felmerülő kérdések tisztázása érdekében kérjük, keresse Társaságunkat, vagy a terület illetékes üzemvezetőjét.

**Kapcsolattartó: Juhász Sándor üzemmérnökség vezető: Tel: +36/20 772 8118**

**A kivitelező köteles bármely rongálást/vezetékhibát azonnal jelezni Társaságunknak vagy kapcsolattartó munkatársunknak.**

**A kivitelezés során okozott károkért Társaságunk felelősséget nem vállal, adott esetben anyagi kártérítési igénnyel él.**


**Fenti nyilatkozatunkat 1 példányban adtuk, mely 1 évig érvényes.**

Debrecen, 2018. február 28.

Tisztelettel:

  
Kantár József  
főmérnök

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.  
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  
KHB: 10404508-45013087  
Adószám: 11205832-2-16  
\*CQ\*

  
Szabó Csaba  
osztályvezető